



LEGENDA SANITÁRIA:

CI

CAXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA COM TAMPA EM CONCRETO, IMPERMEABILIZADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 EM VOLUME, DIMENSÕES 60X60CM. FECHAMENTO ERMÉTICO.

Ø40

TUBO DE ESGOTO SECUNDÁRIO - PVC Ø 40mm.

Ø40

TUBO DE ESGOTO PRIMÁRIO - PVC Ø 40mm.

Ø100

TUBO DE ESGOTO PRIMÁRIO - PVC Ø 100mm.

Ø50

TUBO DE VENTILAÇÃO, PVC - PVC Ø 50mm.

CV
50

COLUNA DE VENTILAÇÃO

Nº	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA	PROJETADO
				DESENHADO
<div><div>MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS</div><div>ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DA INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES DIRETAMENTE AFETADAS COM A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL - PISF</div><div>EIXO NORTE</div><div>PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</div><div>SISTEMA - COITÉ</div><div>ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA (EEAT): INSTALAÇÕES HIDRO - SANITÁRIAS ARRANJO</div><div>CONTRATO: Nº 08/2013-DNOCS/CEST/PE</div><div>DATA: JANEIRO/2015</div><div>DESENHO: 06</div><div>CONSÓRCIO:</div><div>ESCALA: 1:50</div><div>PRANCHA: 01-01</div><div>Nº DOCUMENTO: SASF-DE-EEL-CIV00-227-R00</div><div>RESPONSÁVEL TÉCNICO:</div><div>Engº Adriel de Souza Porto CREA: 5297/O-CE</div><div><div></div><div></div></div></div>				