



- OBSERVAÇÃO:
- 1 - PORTA EM CHAPA DE FERRO, PINTADA COM TINTA ÓLEO COR AZUL 1.80x0.50m.
 - 2 - PAREDE PINTURA INTERNA - LATEX BRANCA
PAREDE PINTURA EXTERNA - LATEX BRANCA
 - 3 - PISO - CIMENTADO LISO
 - 4 - TODAS AS TUBULAÇÕES TERÃO DE SER FIXADAS COM ABRAÇADEIRAS A CADA 1.50m DE DISTÂNCIA.

RELAÇÃO DE MATERIAIS

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	QUANT. ud	DIAM. mm
ENTRADA			
00	TORNEIRA DE BÓIA	1	2"
01A	C90o PVC LONGA ROSCÁVEL	1	3"
02A	LUVA PVC ROSCÁVEL	2	3"
03a	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL L=4,90m	1	3"
02	LUVA FoGo ROSCÁVEL	1	3"
03	TUBO FERRO GALVANIZADO ROSCÁVEL L=6,00m	2	3"
04	ADAPTADOR LONGO COM FLANGES LIVRES FoGo ROSCÁVEL	1	3"
SAÍDA			
06	ADAPTADOR LONGO COM FLANGES LIVRES FoGo ROSCÁVEL	1	3"
07	LUVA FoGo ROSCÁVEL	3	3"
08	TUBO FERRO GALVANIZADO ROSCÁVEL L=6,00m	2	3"
09	C90o LONGA FoGo ROSCÁVEL	1	3"
EXTRAVASSOR E LIMPEZA			
10	C90o LONGA FoGo ROSCÁVEL	2	3"
11	LUVA FoGo ROSCÁVEL	7	3"
12	TUBO FERRO GALVANIZADO ROSCÁVEL L=1,54m	1	3"
13	TUBO FERRO GALVANIZADO ROSCÁVEL L=6,00m	2	3"
13a	TUBO FERRO GALVANIZADO ROSCÁVEL L=4,57m	1	3"
13b	TUBO FERRO GALVANIZADO ROSCÁVEL L=4,22m	1	3"
14	ADAPTADOR LONGO COM FLANGES LIVRES FoGo ROSCÁVEL	2	3"
15	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL L=4,91m	1	3"
16	LUVA DE REDUÇÃO PVC ROSCÁVEL	1	3"x2"
17	TOCO FERRO GALVANIZADO ROSCÁVEL L=0,20m	1	3"
18	TÉ FoGo ROSCÁVEL	1	3"
19	REGISTRO DE GAVETA ROSCÁVEL BRONZE	1	3"

Nº	DESCRIÇÃO	REVISÃO	DATA	PROJETADO	DESENHADO
 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS					
ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DA INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES DIRETAMENTE AFETADAS COM A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL - PISF					
EIXO NORTE PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SISTEMA - COITÉ RESERVATÓRIO ELEVADO-05 (30m³) MARCELA: Planta Baixa, Cortes, Vistas e Detalhes					
CONTRATO:	Nº 08/2013-DNOCS/CEST/PE	DATA:	JANEIRO/2015	DESENHO:	14
CONSÓRCIO:		ESCALA:	INDICADAS	PRANCHA:	01/01
PROJETEC		EngeSoft		Nº DOCUMENTO: SASF-DE-REL-CIV00-102-R00	
		Engº Adnair de Souza Porto CREA: 5297/D-CE			